



Nazwa	zasilanie	ochrona	zmywarka do garnkow	gn.230	gn.230	oswietlenie	oswietlenie MAG ZMYWAK	osw koryt	wentylacja	klimatyzacja	
Zaciski	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Napięcie [V]	400	400	400	230	230	230	230	230	400	400	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	35.45	–	7.40	2.20	2.20	0.65	0.69	0.64	0.67	21.00	0.00
Moc obciążenia Po [kW]	22.33	–	6.66	1.98	1.98	0.59	0.62	0.58	0.60	18.90	0.00
Prąd Io [A]	33.9	–	10.1	9.1	9.1	2.7	2.8	2.6	0.9	28.7	0.0
Typ przewodu		–	ydy	ydyp	ydyp	ydyp	ydyp		ydy	ydy	
Przekrój przewodu [mm²]	25.0	–	4.0	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	10.0	2.5
Długość przewodu [m]	18.0	–	14.0	18.0	21.0	22.0	27.0	21.0	25.0	25.0	0.0
Spadek napięcia [%]	0.18	–	0.26	0.98	1.14	0.59	0.77	0.33	0.07	0.54	0.00

F.H.U"ELTREX"  
Marek Głowacki  
Droga na Bystre 6  
34–500 ZAKOPANE  
tel./fax.182015847  
e-mail: eltrexzakopane@gmail.com

TEMAT:  
Modernizacja kuchni z przystosowaniem Jej do cateringowej  
obsługi przedszkola

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYKA

ADRES  
INWESTYCJI: ul. Mała Żywcańska 9b  
34-500 Zakopane

RYSUNEK: ROZDZIELNIA PIWNICY RYS. NR:  
SKALA: 1:100 DATA: STYCZEŃ 2014 E 07

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MAREK GŁOWACKI  
UPR. BUD. NR MAP/0088/PWOE/05 upr.bez ograniczeń

PODPIS:

WSPÓŁPRACA: PODPIS:

ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE  
MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU.