
Wentylator RF/6-500 S
pobór mocy-500 [W]
napięcie-400 [W]
natężenie-1,1 [A]
Qw= 4760m3/h
Klimatyzator jednistka wew.
Moc chłodnicza 8 kW
Klimatyzator jednistka zew.
Moc 3 kW 1 faz.
0,05 6,0 w/h
260 m³/h
0,05 20,0 w/h
5160 m³/h
0,06 6,0 w/h
250 m³/h
0,02 10,0 w/h
500 m³/h
0,06 4,0 w/h
100 m³/h
300x300
300x250
200x200
600x400
Φ 400
Φ 250
1300 m³/h
Okap kuchenny
Wentylator RF/2-200
pobór mocy-260 [W]
napięcie-230 [W]
natê¿enie-1,1 [A]
Kratka drzwiowa
D11 Lindab
Zabudowa regipsem
Wentylator łazienkowy
Silent-100
50 m³/h
100 m³/h
Wentylator łazienkowy
Silent-200
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
RAMPA
Zlew 50cm od podłogi
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
INŻ JAN JAROSZ
OBIEKT: MODERNIZACJA KUCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ DO CATERINGOWEJ OBSŁUGI PRZEDSZKOLA
ST.ZAWANSOWANIE: P B
TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU
DATA: II/ 2015
INWESTOR: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM. H. MODRZEJEWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ZAKOPANEM UL. KASPRUSIE 36A
SKALA: 1:50
ADRES INWESTYCJI: UL. MAŁE ŻYWCZAŃSKIE 9B 34-500 ZAKOPANE
NR RYS. 7
PROJEKTOWAŁ: INŻ. JAN JAROSZ NR UPR./67/2003 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
PODPIS: